



**SUMMARY OF TEST RESULTS**  
**SOMMARIO DEI RISULTATI**

Test results are shown in the test reports n. RP 07-0720 and RP 07-0679 issued by INTEK annexed to this report.  
I risultati delle prove sono visibili nei rapporti di prova n. RP 07-0720 e RP 07-0679 emessi da INTEK ed allegati al presente rapporto di prova.

Annex	Chapter of annex	Description	Standard	Result	Note
--	--	Performances	IEC 870-4	<b>Not evaluated</b>	--
RP 07-0720	6	Prova di alimentazione	DRRPX02038 - Rev. 02 EN 60870-2-1	<b>Compliant</b>	AC line only
RP 07-0720	7	Isolamento	DRRPX02038 - Rev. 02 EN 60870-2-1	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0720	7	Impulso	DRRPX02038 - Rev. 02 EN 60870-2-1	<b>Compliant</b>	--
		Condizioni ambientali	EN 60870-2-2	<b>Compliant</b>	
RP 07-0720	8	Prova freddo	EN 60068-2-1	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0720	9	Caldo secco	EN 60068-2-2	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0720	10	Caldo umido regime stazionario	EN 60068-2-78	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0720	11	Cambio di temperatura	EN 60068-2-14	<b>Compliant</b>	--
--	--	Altitudine	EN 60870-2-x	<b>Not evaluated</b>	--
--	--	Vibrazioni (bassa frequenza)	EN 60870-2-1	<b>Not evaluated</b>	--
--	--	Vibrazioni (alta frequenza)	EN 60870-2-1	<b>Not evaluated</b>	--
--	--	Shock (trasporto)	EN 60870-2-1	<b>Not evaluated</b>	SH2
--	--	Shock (trasporto)	EN 60870-2-1	<b>Not evaluated</b>	SH4
--	--	Vibrazioni bassa frequenza	EN 60870-2-1	<b>Not evaluated</b>	--
--	--	IEC 61000-4		<b>Compliant</b>	--
RP 07-0679	11	1,2/50 - 8/20 us	IEC 61000-4-5	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0679	12	Fast transients burst	IEC 61000-4-4	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0679	13	Damped oscillatory waves	IEC 61000-4-12	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0679	14	Conducted disturb. 150 KHz to 80 MHz	IEC 61000-4-6	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0679	15	Electrostatic discharges	IEC 61000-4-2	<b>Compliant</b>	--
RP 07-0679	16	Radiated electromagnetic fields	IEC 61000-4-3	<b>Compliant</b>	--

Annex n. Allegato n.	Description Descrizione
1	Test report n. RP 07-0720 rev. 00 issued by INTEK S.p.A. on 24 January 2008 composed of 15 pages. Rapporto di prova n. RP 07-0720 rev. 00 emesso da INTEK S.p.A. il 24 Gennaio 2008 composto da 15 pagine.
2	Test report n. RP 07-0679 rev. 00 issued by INTEK S.p.A. on 24 January 2008 composed of 54 pages. Rapporto di prova n. RP 07-0679 rev. 00 emesso da INTEK S.p.A. il 24 Gennaio 2008 composto da 54 pagine.