



Prüfbericht - Nr.: 28101663-001
Test Report No.:

Seite 1 von 71
(2+15+31+4+4+1+1+4+1+8)
Page 1 of 71

Auftraggeber: AILUX S.r.l.
Client: Via L. Abbiati, 18/A - 25125 - Brescia - Italia

Gegenstand der Prüfung: Load disconnection peripheral unit (UPDC)
Test item: Unità periferica distacco carichi (UPDC)

Bezeichnung: UPDC H 500
Identification: **Serien-Nr.:** AL018
Serial No.:

Wareneingangs-Nr.: 07-0720
Receipt No.: 07-0679 **Eingangsdatum:** 06 November 2007
Date of receipt:

Prüfört: INTEK S.p.A. - Via Mazzini, 75 - 25086 - Rezzato (BS)
Testing location:

Prüfgrundlage: Partial evaluation according to test specification:
Test specification: DRRPX02038 - Rev. 02 - 10 September 2003 "Load disconnection peripheral unit - Guide for production"
DRRPX02038 - Rev. 02 - 10 Settembre 2003 "Unità periferica distacco carichi - Guida alla realizzazione"

Prüfergebnis: **Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).**
Test Result: The test item passed the requirement(s) of the test specification(s).

Prüflaboratorium: TÜV Rheinland Italia S.r.l. - Via E.Mattei, 10 - 20010 - Pogliano Milanese (MI)
Testing Laboratory:

geprüft/ tested by:

kontrolliert/ reviewed by:

29 Jan. 2008
Datum
Date

S. La Ferla
Name/Stellung
Name/Position

[Signature]
Unterschrift
Signature

29 Jan. 2008
Datum
Date

L. Boniardi
Name/Stellung
Name/Position

[Signature]
Unterschrift
Signature

Sonstiges/ Other Aspects:

Tests were performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. personnel at the above indicated location, in collaboration with test engineers of the Intek laboratory. Tests results are shown in the test reports n.:

- RP 07-0720 rev. 00 issued by INTEK S.p.A. on 24 January 2008, annexed to this document, composed of 15 pages for electrical safety and environmental tests;
- RP 07-0679 rev. 00 issued by INTEK S.p.A. on 24 January 2008, annexed to this document, composed of 54 pages (31 + 4 + 4 + 1 + 1 + 4 + 1 + 8) for EMC tests.

Prove eseguite da personale TÜV Rheinland Italia S.r.l. presso i laboratori sopra indicati, in collaborazione con il personale tecnico dei suddetti laboratori. I risultati delle prove sono visibili nei rapporti di prova n.:

- RP 07-0720 rev. 00 emesso da INTEK S.p.A. il 24 Gennaio 2008, allegato al presente documento, composto da 15 pagine per le prove di sicurezza elettrica e prove ambientali;
- RP 07-0679 rev. 00 emesso da INTEK S.p.A. il 24 Gennaio 2008, allegato al presente documento, composto da 54 pagine (31+4+4+1+1+4+1+8) per le prove di compatibilità elettromagnetica.

Abkürzungen: P(ass) = entspricht Prüfgrundlage
F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage
N/A = nicht anwendbar
N/T = nicht getestet

Abbreviations: P(ass) = passed
F(ail) = failed
N/A = not applicable
N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.

This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test centre this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.